

Uitgegeven 2014-12-19

Vervangt K7596/03

Pagina 1 van 2

Het appliceren van bekledingen op stalen tanks of stalen leidingen en hulpstukken


VERKLARING VAN KIWA

Met dit op basis van BRL-K790/03 "Het appliceren van bekledingen op stalen opslagtanks of stalen leidingen en hulpstukken" d.d. 2011-02-01, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie afgegeven procescertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

Cuijpers Services B.V.

verrichte werkzaamheden bij voortduring aan de in dit procescertificaat vastgelegde processpecificaties voldoen, mits in het contract met de opdrachtgever is vermeld dat de werkzaamheden worden verricht conform dit procescertificaat en dat het eindresultaat voldoet aan de daaraan gestelde prestaties, zoals in de BRL zijn vastgelegd voor de volgende toepassingsgebied(en):

- 1 Fabrieksmatig appliceren van in- of uitwendige bekledingen volgens BRL-K745, BRL-K768 of BRL-K779 op PGS 16, PGS 19, PGS 28 of PGS 30 stalen tanks
- 2 In-situ appliceren van in- of uitwendige bekledingen volgens BRL-K745, BRL-K768 of BRL-K779 op PGS 16, PGS 19, PGS 28 of PGS 30 stalen tanks
- 3 In-situ uitvoeren van kleine reparaties van de in- of uitwendige bekledingen volgens BRL-K745, BRL-K768 of BRL-K779 op PGS 16, PGS 19, PGS 28, PGS 29 of PGS 30 stalen tanks



Bouke Meekma
Kiwa

Onderneming

Cuijpers Services B.V.
Business Park Stein 408
6181 MD ELSLOO
Postbus 9
6170 AA STEIN

Tel. 046-4288181
E-mail info@cuijpers.nl
Internet www.cuijpers.nl

Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK

Tel. 070 414 44 00
Fax 070 414 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Het appliceren van bekledingen op stalen tanks of stalen leidingen en hulpstukken

PROCESSPECIFICATIE

Toepassingsgebied 1:

Fabrieksmatig appliceren van in- of uitwendige bekledingen volgens BRL-K745, BRL-K768 of BRL-K779 op PGS 16, PGS 19, PGS 28 of PGS 30 stalen tanks

Toepassingsgebied 2:

In-situ appliceren van in- of uitwendige bekledingen volgens BRL-K745, BRL-K768 of BRL-K779 op PGS 16, PGS 19, PGS 28 of PGS 30 stalen tanks

Toepassingsgebied 3:

In-situ uitvoeren van kleine reparaties van de in- of uitwendige bekledingen volgens BRL-K745, BRL-K768 of BRL-K779 op PGS 16, PGS 19, PGS 28, PGS 29 of PGS 30 stalen tanks

TOEPASSING EN GEBRUIK

Het proces heeft betrekking op het appliceren van airless bekleding systemen volgens:

- BRL-K790: Het appliceren van bekledingen op stalen tanks of stalen leidingen en hulpstukken
- Aanvullende eisen van de afnemer;
- Voorschriften van de leverancier van de bekleding.

MERKEN

De producten worden gemerkt met het Kiwa-merk. De uitvoering van dit merk is als volgt:

Kiwa K7596

Cuijpers Services B.V.

Plaats van het merk:

Voor PGS 16, PGS 19, PGS 28 en PGS 30 opslagtanks in het keuringsrapport en op wens van aannemer een aanduiding aan de buitenzijde van de tank.

Aanvullend, op uitwendige bekledingen op PGS 28 tanks, dienen de volgende gegevens aangebracht te worden met een watervaste viltstift op de bekleding:

- minimale gemeten laagdikte;
- maximale toe te passen vonklengte (= 2 x minimale gemeten laagdikte), en
- datum van keuring op de fabriek.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

1. Inspecteer bij de oplevering:
 - 1.1 geleverd is wat is overeengekomen;
 - 1.2 de uitgevoerde werkzaamheden geen zichtbare gebreken vertonen.
2. Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
 - 2.1 Cuijpers Services B.V. te Elsloo, en zo nodig met:
 - 2.2 Kiwa Nederland B.V.
3. Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag en transport de verwerkingsrichtlijnen van de producent.
4. Controleer of dit certificaat nog geldig is, raadpleeg hiertoe www.kiwa.nl.